

11 JAN. 2012

Vedlegg sak 15/12

VERDAL KOMMUNE
Verdal kommunale vannverk
Kvislavegen 1
7650 VERDAL

Deres ref:
Vår ref: 2011/267161
Dato: 09.01.2012
Org.nr: 985399077

Att.: Bård Kotheim

Statens tilsyn for planter, fisk, dyr og næringsmidler

Mattilsynet

VERDAL KOMMUNALE VANNVERK - VEDTAK OM PÅLEGG

Mattilsynet gjennomførte 07.12.2011 inspeksjon ved virksomheten Verdal kommunale vannverk.

Mattilsynet har i henhold til matloven § 23 hjemmel til å føre tilsyn og fatte nødvendige vedtak for gjennomføring av bestemmelser gitt i medhold av loven.

Brev med varsel om vedtak ble oversendt 12.12.2011.

Vi har mottatt uttalelse fra dere innen uttalelsesfristen.

Vi har ved telefonhenvendelse fra Bård Kotheim den 02.01.2012 fått opplyst at det ikke er teknisk mulig å fullføre kloakkutbedringen ved Leksdal skole innen 31.07.2012. Kotheim ber derfor om at pålegget endres til at arbeidet skulle være kommet godt i gang. Mattilsynet har forståelse for dette. Vedtaket endres derfor i tråd med dette.

Vedtak om pålegg

Verdal kommune må treffe tiltak slik at landbruksaktiviteten ved Holmen gård kommer under kontroll med hensyn til forurensning av Leksdalsvatnet. Samtidig må prosessen med utbedring av kloakkforholdene ved Leksdal skole igangsettes slik at utslippet av urensset kloakk opphører. Steinbruddet i Klinga må følges opp slik at driften eventuelt avpasses etter tillatelsen. Verdal kommunale vannverk må føre et systematisk tilsyn med Leksdalsvatnet i forhold til forurensningssituasjonen.

jfr § 14 i drikkevannsforskriften som bestemmer: Eier av vannforsyningssystem skal påse at det planlegges og gjennomføres nødvendig beskyttelse av vannkilden for å forhindre fare for forurensning av drikkevannet, og om nødvendig erverve rettigheter for å opprettholde slik beskyttelse.

Vi har observert:

- Leksdalsvatnet:

Ved forrige revisjon, rapport datert 11.03.2011 ble det påpekt en del forhold ved Leksdalsvatnet som ikke var i tråd med regelverket: Dette var bla:

* Holmen gård i Leksdalen ligger helt nede ved Leksdalsvatnet og det er klare indikasjoner på at den omfattende landbruksvirksomheten her forurenser drikkevannskilden. Det renner næringsrik væske (stygg lukt) fra plansiloen og ut i vannet, storfe går i vannkanten og tildels ut i vannet.

* Fra Leksdal skole renner det urensset kloakk ut i vannet.

* Det synes som om steinbruddet i Klinga drives utenfor tillatelser og kontroll.

I tillegg fant en under dagens inspeksjon at det er plassert en 6000 liter stor dieseltank mindre enn 10 meter fra vannkanten ved det gamle elveleiet. Se Drikkevannsforskriften § 14.

Mattilsynet vurderer dette slik:

Aktiviteten i forbindelse med storfeholdet ved Holmen gård bærer preg av at det tas lite hensyn til at Leksdalsvatnet er hovedvannkilde for Verdal kommune. Det er særdeles viktig at det treffes tiltak mot og settes vilkår til virksomhet som forurensrer vannkilden.

Av andre forhold som en vet er en fare for forurensning, eventuelt forurensrer er: En 6000 liter stor oljetank plassert like ved vannkilden må karakteriseres som en stor risiko for forurensning. Steinbruddet i Klinga må vurderes ut fra tillatelsen til mengde uttatt masse.

Kloakken fra Leksdal skole går urensset via en bekk ut i Leksdalsvatnet.

Det er vannverkseiers ansvar å sørge for at det treffes tiltak som sikrer vannkilden mot fare for forurensning. Mattilsynet vurderer regelbruddet som alvorlig. Vi har derfor fattet vedtak om å pålegge tiltak som skal være gjennomført innen en bestemt frist, for å sikre at regelverket blir fulgt.

Vedtaket er fattet med hjemmel i drikkevannsforskriften § 14

Frist for gjennomføring: 31.07.2012

Tilbakemelding til Mattilsynet

Dere må gi skriftlig tilbakemelding om utførte tiltak når fristen for å gjennomføre vedtak er løpt ut. Vi ber om at dere gir tilbakemeldingen på det vedlagte tilbakemeldingsskjemaet.

Klagerett

Det er klagerett på enkeltvedtak. Fristen for å klage er tre uker etter at dere har mottatt informasjon om vedtaket, jf. forvaltningsloven §§ 28 og 29. Dere finner mer informasjon om klageretten i vedlegget Melding om rett til å klage over forvaltningsvedtak.

Med hilsen


Gunnhild Otkenhaug
seksjonssjef


Magnar Grudt
seniorrådgiver

Vedlegg:

Melding om rett til å klage over forvaltningsvedtak
Tilbakemeldingsskjema i forbindelse med vedtak